

Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта
N 01-02/428 от 26.06.2024г.

Основание заявление от 26.06.2024г.

Причина обращения подключение к централизованному холодному водоснабжению

Объект земельный участок по адресу: Вятскополянский р-н, д. Кушак, мкр. Усад,

Кадастровый номер земельного участка 43:07:340401:332

Заказчик Администрация Вятскополянского района

Срок действия условий на подключение 3 (три) года

Точка подключения к централизованным системам ХВС в существующем водопроводном колодце по адресу: Вятскополянский р-н, д. Кушак, мкр. Усад X=318497 м; Y=2281505 м (Система координат МСК43 зона 2)

(адрес, координаты)

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения

- разработать рабочий проект на подключение к централизованному холодному водоснабжению и согласовать его с ООО «Водоканал»

- в точке врезки установить запорную арматуру;

- организовать прием сточных вод;

- заключить с ООО «Водоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения.

На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области № 45/102-кс-2020 от 17.12.2019 года ориентировочная стоимость на подключение (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при подземной прокладке открытым способом сетей водоснабжения составляет 160 м. (от точки подключения до границы земельного участка подключаемого объекта) *4963 рублей/метр =794 080 руб.

По окончании строительства:

- произвести демонтаж временной водопроводной линии (при наличии);

- предоставить исполнительную документацию по строительству водопровода;

- перед выполнением обратной засыпки траншеи вызвать представителя ООО «Водоканал»

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы 0,2 МПа;

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) по расчету

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета установить прибор учета холодной воды в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии"; СП 30.13330-2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» в доступном для контроля месте.

(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения соблюдать требования действующего законодательства в области пожарной безопасности

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер установка энергосберегающей сантехнической арматуры; своевременный контроль состояния сетей и водоиспользующего оборудования.

Границы эксплуатационной ответственности по врезке в точку подключения вновь построенного водопровода к существующему.



Генеральный директор
ООО «Водоканал»

/ М.Ю. Бабушкин

г. _____

Заказчик

_____ / _____
" " _____ 20__ г.