

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе холодного водоснабжения

№ 1

от "16" мая 2023г

Сведения об исполнителе

Общество ограниченной ответственностью «Газтехсервис»
ОГРН 1054303532458 Кировская область, Вятскополянский
район д. Средние Шуны ул.Советская д.2 тел. 8(83334)43430
Gaztexservice@mail.ru

Месторасположение земельного участка, кадастровый номер: земельный участок с кадастровым номером 43:07:100402:678, адрес земельного участка :Российская Федерация ,Кировская область, Вятскополянский район, Среднешуновское сельское поселение, д.Средние Шуны, ул.Мира, земельный участок 35/1
Разрешенное использование-хранение и переработка сельхозпродукции

Объем водопотребления: 5 м³ сутки

Точка присоединения: к колодезю №1, расстояние до объекта подключения 200м

Существующая водопроводная сеть выполнена трубами: D=110

Глубина заложения трубы в точке подключения 2.0 м

Гарантированный напор воды в точке подключения 2.2 бар.

Для обеспечения водоснабжения объекта капитального строительства необходимо:

1. Заключение с ООО «Газтехсервис»:

- договор на врезку в водопроводную сеть;
- договор на технический надзор по прокладке водопровода.

2.Получить в ООО «Газтехсервис» технические условия на установку водомерного узла учета холодного водоснабжения

3. Ввод в объект выполнить диаметром d=25мм.


4. Работы по прокладке и присоединению к водопроводной сети производить только в период с 10 мая по 1 октября. После прокладки водопроводной сети восстановить благоустройство.

5. Субабонентов к проложенной сети не подключать.

Срок действия технических условий – 2 (два) года.

Директор ООО «Газтехсервис»



 Р.Ф.Мубаракшин